

DEPARTEMENT OMGEVING

**Afdeling Gebiedsontwikkeling,
Omgevingsplanning en -Projecten**
Dienst Veiligheidsrapportering
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
T 02 553 03 55
seveso@vlaanderen.be

Aan P. David
Procescoördinator planprocessen
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -
projecten van het Departement Omgeving

uw bericht van 6/07/2018	uw kenmerk	ons kenmerk A18-032	bijlagen -
vragen naar/e-mail Karolien Schoonjans Karolien.schoonjans@vlaanderen.be		telefoonnummer 02/553 74 98	datum Zie handtekening

Betreft: Nota aspect externe veiligheid bij het voorontwerp Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Petroleum-Zuid: gevangenis en technische campus'

Geachte,

Op 6 juli 2017 ontving de dienst Veiligheidsrapportering de nota opgemaakt bij het GRUP 'Petroleum-Zuid: gevangenis en technische campus' (finale versie dd. 5/07/2018).

De nota is opgemaakt voor het deelgebied 5C van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen' van 19 juni 2009, meer bepaald het 'Regionaal bedrijventerrein Petroleum-Zuid. Hiervoor werd in 2008 een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR/08/05) opgemaakt, omdat Seveso-inrichtingen niet uitgesloten werden. Inmiddels werd een planproces opgestart om het zuidoostelijke gedeelte van dit deelgebied te herbestemmen naar 'gebied voor gemeenschap- en openbare nutsvoorzieningen' met een gevangenis en een schoolcampus.

In de omgeving van het plangebied situeert zich de hogedrempelinrichting Alca Petroleum Company, maar gelet op de afstand tot het plangebied en de bij de dienst Veiligheidsrapportering bekende risico's van deze inrichting oordeelde de dienst Veiligheidsrapportering eerder dat de opmaak van een RVR niet nodig was (zie onze brief met referentie RVR-AV-0523). Hierbij werd wel opgemerkt dat de draagkracht van het bedrijventerrein, zoals berekend in RVR/08/05 door de geplande herbesteding zou wijzigen.

Voorliggende nota werd opgemaakt om de gevolgen van het GRUP voor de risico- en veiligheidszoning uit het RVR te duiden. Dezelfde methodiek als in RVR/08/05 werd toegepast.

De nota werd opgemaakt door een erkende deskundige, m.n. Frank Maesen van Sertius en is opgesteld volgens de geldende regelgeving voor de opmaak van een RVR.

In de nota worden drie varianten voorgesteld:

- Variant 1 beschouwt het volledige plangebied als kwetsbare locatie;
- Variant 2 beschouwt enkel het gedeelte van het plangebied voor de schoolcampus als kwetsbare locatie;
- Variant 3 beschouwt het gedeelte van het plangebied voor de schoolcampus als kwetsbare locatie en wordt voor de rest van het plangebied rekening gehouden met de mogelijkheid dat er veel personen aanwezig zijn. Voor deze zone werd conservatief het risicocriterium voor gebieden met woonfunctie toegepast.

De dienst Veiligheidsrapportering is er voorstander van om bij de evaluatie van de locatiemogelijkheden voor Seveso-inrichtingen uit te gaan van de risico- en veiligheidszoneringskaarten van variant 1. de dienst Veiligheidsrapportering wijst erop dat de geplande ontwikkelingen de draagkracht van het overblijvende bedrijventerrein om Seveso-inrichtingen te vestigen sterk verkleinen.

Ten slotte vraagt de dienst Veiligheidsrapportering om in de toelichtingsnota van het RUP te verwijzen naar deze nota.

Met vriendelijke groeten,

Liesl Vanautgaerden
Projectmanager Directie Gebiedsontwikkeling
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP)