



DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: Ontwerp van besluit houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Drinkwaterleiding Viersel-Walem'

Samenvatting

Goedkeuring van het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Drinkwaterleiding Viersel-Walem', na advies Raad van State.

Het advies van de Raad van State is ontvangen op 3 mei 2023 en geeft geen aanleiding tot inhoudelijke aanpassingen aan de planopties. In de aanhef van het besluit werd, in overeenstemming met advies, de verwijzing naar de VCRO gecorrigeerd en een verwijziging toegevoegd naar het decreet integraal waterbeleid.

Het geïntegreerde planproces heeft als doelstelling het realiseren van een drinkwaterleiding met grote doorvoercapaciteit tussen productiecentra van drinkwater en bijhorende toevoerdrinkwaterleidingen in functie van de versterking en verduurzaming van het Vlaamse drinkwaternet.

Er werd voor de nieuwe drinkwaterleiding een tracé uitgewerkt in bundeling met de bestaande drinkwaterleiding. Omwille van de beperkte beschikbare ruimte en de impact op de omgeving wordt de reservatie beperkt tot de noodzakelijke waterleiding en geen leidingstraat om meerdere leidingen aan te duiden. Het tracé is gelegen op het grondgebied van Zandhoven, Nijlen, Lier, Duffel en Rumst.

Na de definitieve goedkeuring wordt het besluit van de Vlaamse Regering gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

1. SITUERING

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING

Beleidsveld: Omgeving

Beleidsdoelstelling OD 3. Gebiedsontwikkeling met sterke gebiedscoalities.

Beleidsdoelstellingen: 12. ISE Water;

SD 4 'naar een efficiënte en effectieve inzet van middelen in de watersector';

OD 4 'Versterken toezicht op leveringszekerheid drinkwater', OD 5 'Versterken van het landschap van wateroperatoren'

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de realisatie van een nieuwe drinkwaterleiding tussen Viersel en Walem in functie van de versterking en verduurzaming van het Vlaamse drinkwaternet. In navolging van de mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 werd bijzondere aandacht besteed aan de tracékeuze en het ruimtelijk optimaliseren van de mogelijke tracés.

Voorliggend Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan geeft uitvoering aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), meer bepaald voor het stimuleren van duurzame vormen van transport via ondergrondse leidingen.

Een plenaire vergadering over het voorontwerp GRUP vond plaats op 23 maart 2022. Er werden schriftelijke adviezen uitgebracht door Duffel, Zandhoven, Sint-Katelijne-Waver, Provincie Antwerpen, het Agentschap Innoveren en Ondernemen, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Agentschap Wegen en Verkeer, Vlaamse Milieumaatschappij, Sport Vlaanderen en Agentschap Natuur en Bos. De plenaire vergadering gaf geen aanleiding tot inhoudelijke aanpassingen aan het voorontwerp. Er werden tekstuele aanpassingen en verduidelijkingen doorgevoerd.

Het team Externe Veiligheid adviseerde op 22 december 2021 dat de opmaak van een RVR niet vereist is voor dit GRUP.

De Vlaamse Regering heeft het ontwerp-GRUP op 8 juli 2022 voorlopig vastgesteld. Dit ontwerp-GRUP werd van 30 augustus 2022 tot en met 28 oktober 2022 voorgelegd in openbaar onderzoek. De inspraakreacties en adviezen geven geen aanleiding tot fundamentele wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-GRUP.

De Vlaamse Regering heeft de definitieve vaststelling van het GRUP op 31 maart 2023 principieel goedgekeurd en het advies van de Raad van State ingewonnen.

De Raad van State afdeling Wetgeving bracht op 3 mei 2023 het advies nummer 73.392/1 uit.

Nu wordt het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorgelegd aan de Vlaamse regering om definitief te worden goedgekeurd. Na de definitieve goedkeuring volgt de publicatie van het goedkeuringsbesluit in het Belgisch Staatsblad.

2. INHOUD

A. AANLEIDING

De waterbedrijven Pidpa en water-link sloten in 2018 een samenwerkingsovereenkomst om de leveringszekerheid van drinkwater bedrijfsoverstijgend te versterken en tegelijkertijd het energieverbruik van grote watertransporten duurzaam te verminderen. Hiervoor willen Pidpa en water-link tegen 2023 een interconnectie realiseren met grote doorvoercapaciteit tussen hun grootste productiecentra van drinkwater en bijhorende toevoerdrinkwaterleidingen. Voor de aanleg van een nieuwe drinkwaterleiding is een bestemmingswijziging noodzakelijk via de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP).

Door de opmaak van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt een nieuwe drinkwaterleiding mogelijk gemaakt in de Provincie Antwerpen tussen de gemeenten Zandhoven en Rumst. De nieuwe drinkwaterleiding die het globale netwerk versterkt, wordt beschouwd als

een hoofdtransportleiding. In overeenstemming met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden de hoofdtransportleidingen aangeduid in een GRUP.

B. INHOUD VAN HET VOORSTEL

In het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt de plandoelstelling als volgt omschreven:

Het versterken en verzekeren van de drinkwatervoorziening in Vlaanderen door het realiseren van een interconnectie met grote doorvoercapaciteit tussen de grootste productiecentra van drinkwater van water-link en Pipda en bijhorende toevoerdrinkwaterleidingen.

Daarbij worden volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De voorziene doorvoercapaciteit vereist een leiding DN900, d.w.z. voor een maximaal ontwerpdebiet van 5.000 m³/u.
- Voor een optimale bedrijfsvoering en leveringszekerheid moet de aftakking van 'de collector' gesitueerd zijn tussen het WPC Grobbendonk (Pidpa) en Oelegem, productiecentrum noord (water-link). De leiding moet tot in productiecentrum zuid Walem (water-link) in Rumst/Duffel aangelegd worden.
- Maximaal gebundeld met de bestaande waterleiding (DN650).
- Geïntegreerd in het bestaande netwerk met aantakking op de distributieleidingen.
- Bestaande en toekomstige leidingen niet hypothekeren (riolering...).
- Goede bereikbaarheid in kader van onderhoud.

Er werden meerdere mogelijke macro-alternatieven overwogen en uiteindelijk één weerhouden: een bundeling langsheen het Netekanaal. Verschillende varianten op mesoniveau werden verder onderzocht en grondig geëvalueerd.

De bundelingsmogelijkheden van de drinkwaterleiding werden uitvoerig onderzocht en afgestemd op de plandoelstellingen, technische vereisten en de resultaten en conclusies van het milieu-effecten-onderzoek (plan-MER). Er werd geconcludeerd dat voor het gekozen tracé de overdruk 'Leidingstraat' niet wenselijk is. Bijgevolg is het planvoornemen gewijzigd naar een overdruk 'Enkelvoudige leiding' voor de realisatie van een drinkwaterleiding. Als gevolg van deze optie is de benaming van het GRUP gewijzigd naar 'Drinkwaterleiding Viersel-Walem'.

Het geheel van opmerkingen, adviezen en bezwaren wordt in detail besproken in het ontwerp-besluit houdende de definitieve vaststelling.

Op basis van de uitgebrachte adviezen, bezwaarschriften en opmerkingen zijn geen aanpassingen vereist aan de verordende delen: het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften.

Op basis van de bezwaren, opmerkingen en adviezen worden beperkte aanpassingen doorgevoerd aan de toelichtingsnota en het plan-MER. Het gaat om tekstaanpassingen en beperkte aanvullingen die geen gevolgen hebben voor de planopties en voor de uitgevoerde beoordeling van milieueffecten.

Voor inspraakreacties over tracé-alternatieven wordt in het ontworpen besluit verwezen naar de scopingnota. In de meeste gevallen gaan de bezwaren over verworpen alternatieven die technisch niet uitvoerbaar zijn en dus niet als redelijk werden beschouwd. Daarnaast werden in de fase van het openbaar onderzoek nieuwe tracé-alternatieven aangebracht. Ook hier gaat het om technisch niet uitvoerbare tracé die als niet redelijk moeten worden beschouwd.

C. VERWERKING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

De Raad van State afdeling Wetgeving heeft op 3 mei 2023 advies 73.392/1 uitgebracht over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Drinkwaterleiding Viersel-Walem'.

Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.

De Raad beveelt in zijn advies aan om onder de rubriek 'Rechtsgronden' in de aanhef van het besluit de verwijzing naar VCRO artikel 2.2.10 §5 in plaats van §1.

In het besluit werd de voorgestelde aanpassing doorgevoerd en wordt nu verwezen naar artikel 2.2.10 §5 van de VCRO.

De Raad adviseert daarnaast om in de aanhef van het besluit ook te verwijzen naar het decreet integraal waterbeleid.

In het besluit werd de voorgestelde aanpassing doorgevoerd en wordt nu bijkomend verwezen naar artikel 1.3.1.1, § 1, eerste lid, van het decreet van 18 juli 2003 'betreffende het integraal waterbeleid', gecoördineerd op 15 juni 2018.

Het advies van de Raad van State geeft aanleiding tot bijstellingen in de aanhef van het besluit, voor wat betreft de rechtsgrond. Het advies geeft geen aanleiding tot inhoudelijke aanpassingen aan de planopties in het GRUP.

3. BESTUURLIJKE IMPACT

A. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.

B. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Overeenkomstig artikel 43 §3 3° en artikel 31 §1 2° van het Besluit van de Vlaamse Regering 'Vlaamse Codex Overheidsfinanciën' van 17 mei 2019 is het advies van de Inspectie van Financiën respectievelijk het akkoord van de Vlaamse minister van Begroting niet vereist.

C. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN

Het voorstel heeft geen weerslag op de lokale besturen.

4. VERDER TRAJECT

Het besluit houdende definitieve goedkeuring van het GRUP wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en op de website van het departement Omgeving. Het besluit wordt betekend aan de gemeenten Zandhoven, Nijlen, Lier, Duffel en Rumst en de provincie Antwerpen.

5. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

1. haar goedkeuring te hechten aan bijgaand ontwerp van besluit houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Drinkwaterleiding Viersel-Walem' en aan de volgende bijbehorende bijlagen :
 - Bijlage I: het verordenend grafisch plan;
 - Bijlage II: de stedenbouwkundige voorschriften;
 - Bijlage IIIa: de toelichtingsnota - tekst;
 - Bijlage IIIb: de toelichtingsnota - kaarten;
 - Bijlage IV: plan-MER.
2. de Vlaamse minister bevoegd voor Omgeving, te gelasten uitvoering te geven aan dit besluit.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving,
Omgeving, Energie en Toerisme

Zuhal DEMIR